

*Załącznik nr 2 do
„Zapytania ofertowego na wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenu Skansenu Miniatur Szlaku
Piastowskiego.”
z dnia 06.10.2021r.*

Charakterystyka obiektu:

1. powierzchnia objęta nawadnianiem: 1 700 m²
2. średnie dobowe zapotrzebowanie w wodę terenów zieleni: 3l/m²
3. zapotrzebowanie dobowe dla nawodnienia: 5,10 m³
4. średnie zapotrzebowanie w sezonie (100 dni): 510 m³