

Pobiedziska, 31.07.2024

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Różana 4a

62-010 Pobiedziska

Dotyczy: „Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia kortów tenisowych przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach”

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Modyfikuje się treść opisu szczegółowych postanowień oraz sposobu przygotowania oferty.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Punkt 3 zapytania ofertowego z dnia 18.07.2024, otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) Słupy oświetleniowe mają znaleźć się w punktach wyznaczonych w załączniku nr 1.
- 2) Przyłącze oświetleniowe słupów oświetleniowych powinno wykorzystać istniejącą infrastrukturę elektryczną wskazaną w załączniku nr 2.
- 3) Należy wykonać modernizację oświetlenia poprzez relokalizację istniejących słupów.
- 4) Należy zastosować oprawy świetlne spełniające następujące parametry:
 - Aktualny certyfikat ENEC lub ZETOM
 - Certyfikat zastosowań w obiektach sportowych
 - Stopień szczelności min. IP66
 - Stopień ochrony mechanicznej IK08
 - Klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości min. 4 mm
 - Obudowa wykonana z aluminium odlewanego ciśnieniowo EN AC 44300
 - Rozsył światła asymetryczny
 - Skuteczność świetlna oprawy min. 150 lm/W
 - Współczynnik mocy na poziomie min. 0,95
 - Średnia żywotność nominalna na poziomie L95 50 000h przy 25 st. C.
 - Moc oprawy w przedziale 300-400W
 - Strumień świetlny w zakresie 50 000 – 55 000 lm.
- 5) Liczba zastosowanych opraw – 16
- 6) Oświetlenie ma posiadać możliwość załączania/wyłączania oświetlenia zdalnie poprzez WIFI lub GSM.
- 7) Oświetlenie ma posiadać stałe natężenie światła.
- 8) Wymagane średnie natężenie oświetlenia – spełniające wymaganie klasy II oświetlenia

kortów tenisowych, tj. min. 300lx, przy zachowaniu równomierności 0.7.

9) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty niezbędne do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia.

10) Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe i spełniać normy przewidziane polskim prawem.

11) Wykonawca zobowiązany jest do modernizacji zabezpieczeń w SO.

12) Na dostarczony przedmiot zamówienia wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady:

- na materiały i urządzenia – min. 60-miesięcznej,

- na wykonanie podłączenia – min. 60-miesięcznej.

13) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych zasobów personalnych oraz sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

14) Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia wykonawcy informacji o wadliwym sprzęcie.

15) Zamawiający wymaga przekazania dokumentów gwarancyjnych w języku polskim.

16) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia z obsługi oświetlenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

17) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia raportu z obliczeń oświetlenia wykonanych poprzez oprogramowanie komputerowe potwierdzające spełnienie wymagań natężenia światła oraz równomierności.

18) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 579 665 665.

2. Punkt 6 ppkt.1 zapytania ofertowego z dnia 18.07.2024, otrzymuje następujące brzmienie:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

b) klauzula informacyjna - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

c) wykaz (min.2) realizacji budowy/modernizacji oświetlenia obiektów sportowych lub miejsc użyteczności publicznej - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,

d) raport z obliczeń oświetlenia wykonanych poprzez oprogramowanie komputerowe potwierdzające spełnienie wymagań natężenia światła oraz równomierności.

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

Dokonana modyfikacja jest wiążąca z chwilą przekazania jej Wykonawcom.