

TABELA REGULACYJNA

Temperatura zewnętrzna średniodobowa °C	Temperatura zasilania nośnika ciepła °C	Temperatura powrotu nośnika ciepła °C
-20	90,0	70,0
-19	88,8	69,3
-18	87,6	68,6
-17	86,4	67,9
-16	85,2	67,2
-15	84,0	66,5
-14	82,8	65,8
-13	81,6	65,1
-12	80,4	64,4
-11	79,2	63,7
-10	78,0	63,0
-9	76,8	62,3
-8	75,6	61,6
-7	74,4	60,9
-6	73,2	60,2
-5	72,0	59,5
-4	70,8	58,8
-3	69,6	58,1
-2	68,4	57,4
-1	67,2	56,7
0	66,0	56,0
1	64,8	55,3
2	63,6	54,6
3	62,4	53,9
4	61,2	53,2
5	60,0	52,5
6	58,8	51,8
7	57,6	51,1
8	56,4	50,4
9	55,2	49,7
10	54,0	49,0
11	52,8	48,3
12	51,6	47,6