



Ochrona przed dotykiem pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności

- | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| YAKXS 3x16
ośw. terenu
0,35 | YAKXS 3x16
ośw. terenu
0,35 | YDYżo 3x1,5
grzałka
0,02 | YDYżo 3x2,5
gn. 2x230V
2 | YDYżo 5x2,5
gn. 400V 16A
5 | YDYżo 5x6
gn. 400V 32A
5 | YKXS 3x2,5
PPS1,PZ1
PZ2 | YKXS 3x2,5
PPS2
PZ1-PZ4 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY RG

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
 rev 02 - 10.08.2021 - zmiana kabla zasilającego szafki PZ i PPS
 UL. STRAZACKA 37, 43-382 BIELSKO-BIAŁA, tel. 531 484 404

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
**BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹLICE. GMINA GAWORZYCE**

ADRES: 59-180 Koźlice; jednostka ewidencyjna: Gaworzyce,
obwód 0006 Koźlice; działka ewid. nr 529

INWESTOR: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1; 59-100 Polkowice

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

projektował:
mgr inż. Tomasz Zagata
nr upr.:PDK/0249/POOE/14
w branży elektrycznej
do projektowania bez ograniczeń

sprawdził:

mgr inż. Piotr Jędrzejowski
nr upr.: MAP/0033/POOE/09
w branży elektrycznej
do projektowania bez ograniczeń

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

INŻYNIERIA



PRO-EKO

data

30.09.2021

skala

PW

ES1

branża:
elektryczna