

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Przemków

Lp.	Nr otw.	Głębokość	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	WI %
						Żwir	Piasek	Pył	Ił			
1	O-1	0,9	piasek gruby	CSa	pospółka	15,09	79,34	5,57				
2	O-2	0,6	piasek średni	MSa	piasek gliniasty	3,14	82,24	14,62				
3	O-3	1,5	pył ilasty	clSi	glina pylasta	0,00	19,11	68,95	11,94	18,47		

BADANIA WYKONAŁ: