



Numer obwodu	20	21	
Opis	Ośw. zewn. na elewacji	Oświetlenie awaryjne	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,15	0,1	
Przewód	YKY 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	
Nazwa obwodu	Oświetlenie zewnętrzne	Ośw. ewakuacyjne, awaryjne	

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT</div> <div>59-100 Polkowice tel/fax: 76 8474 261 www.pparch.pl NIP 692-108-27-92 ul. Browarna 4, kom: 607 268 749 biuro@pparch.pl REGON 390343255</div>				
Obiekt:	BUDOWA ZAPLECZA ZAKŁADU TRANSPORTU ODPADÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA OBIEKCIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK)			
Stadium:	Tytuł: Schemat ideowy R1	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT		B/S	18.12.2023	E4
ELEKTRYCZNA				Ark.: 3/3
Projektował:	inż. Jadwiga Siedlecka upr. 156/90/Lw specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznej		Podpis:	
Sprawdził:	inż. Grzegorz Juźwiak upr. 391/DOŚ/09 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i elektroenerget.		Podpis:	
Asyst. projekt.:	mgr inż. Sebastian Tryka			