



Numer obwodu	12	13	14	15	16	
Opis	Ośw. 9.1	Oświetlenie awaryjne	zasilanie nagrzewnicy wodnej	zasilanie nagrzewnicy wodnej	zasilanie nagrzewnicy wodnej	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,10	0,1	0,13	0,13	0,13	
Przewód	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	
Nazwa obwodu	Ośw. magazyn nr 3 (1.23)	Ośw. ewakuacyjne, awaryjne	pom. magazyn nr 1 (1.23)	pom. magazyn nr 2 (1.22)	pom. magazyn nr 3 (1.21)	

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT				
59-100 Polkowice ul. Browarna 4, tel/fax: 76 8474 261 kom: 607 268 749 www.pparch.pl biuro@pparch.pl NIP 692-108-27-92 REGON 390343255				
Obiekt:	BUDOWA ZAPLECZA ZAKŁADU TRANSPORTU ODPADÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA OBIEKCIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK)			
Stadium: PT	Tytuł: Schemat ideowy RM	Skala: B/S	Data: 18.12.2023	Nr rys.: E6
ELEKTRYCZNA				Ark.: 2/2
Projektował:	inż. Jadwiga Siedlecka upr. 156/90/Lw specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznej	Podpis:		
Sprawił:	inż. Grzegorz Juźwiak upr. 391/DOŚ/09 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i elektroenerget.	Podpis:		
Asyst. projekt.:	mgr inż. Sebastian Tryka			