




**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie
z dnia 07.12.2022r.**

**dotyczący jakości wody z wodociągu Czechel zaopatrującego w wodę miejscowości:
Czechel, Borchysko, Kościelna Wieś, Kościelna Wieś Kolonia**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje na podstawie przeprowadzonych badań z kontroli urzędowej, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań bakteriologicznych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie, który można usunąć poprzez kilkuminutowe gotowanie.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie
obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu