



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.28.D.2020

Sochaczew, dnia 28.05.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.28.D.2020, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę kotła wodnego wysokoparametrycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: TAK. W załączeniu

Pytanie 2: Jaki obecnie kocioł pracuje w obiekcie szpitala?

Odpowiedź: PREX ASL 1200 firmy FERROLI

Pytanie 3: Jakie jest obecnie sterowanie/automatyka kotłownia?

Odpowiedź: Sterowanie modułowe

Pytanie 4: Jaka jest średnica obecnego komina?

Odpowiedź: 500mm

Pytanie 5: Czy komin pozostaje stary, czy też należy wymienić komin?

Odpowiedź: Pozostaje obecny

Pytanie 6: Czy wymianie podlegają jakiekolwiek urządzenia armatury tj. pompy, klapy, zawory kulowe, liczniki ciepła, manometry, termometry, zawory 3drog itp?

Odpowiedź: Sieć nie podlega wymianie tylko kompletna pełna armatura kotła np.: termostat, pretostaty, zawory bezpieczeństwa, manometry itp.;

Pytanie 7: Czy można prosić o załączenie dokumentacji fotograficznej obecnej kotłowni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w terminach 29 maj – 1 czerwiec. Kontakt w celu uzgodnienia terminu wizji: 501 945 162.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wystawi ewentualnemu wykonawcy dokument gwarancji zapłaty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 9: Kara za opóźnienie wykonania zadania wynosi 1% za każdy dzień, jest to bardzo wysoka kara rzadko stosowana w zamówieniach publicznych tego typu. Czy zamawiający zmieni zapis na 0.1% za każdy dzień?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 10: Jakie są parametry gazu? – rodzaj i ciśnienie.

Odpowiedź: gaz ziemny wysokometanowy /GZ 50/ ciśnienie 0,5 bar

Pytanie 11: Prosimy o udostępnienie schematu kotłowni oraz oznaczenie na nim elementów wymagających wymiany.

Odpowiedź: TAK. W załączeniu schemat – Kocioł nr 1

Pytanie 12: Prosimy o udostępnienie zestawienia akcesoriów, które należy zastosować.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 13: Czy w przedmiocie zamówienia jest wymiana pompy kotłowej?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14: Prosimy o uszczegółowienie zakresu dostawy szafy sterującej. Chodzi o wyposażenie i wymagane funkcje.

Odpowiedź: Regulator temperatury wody w kotle (regulacja pracy I i II stopnia palnika), ogranicznik maksymalnej temperatury wody, ogranicznik ciśnienia wody w kotle, współpraca z istniejącą automatyką pracy kotłowni firmy SIMENS, zawory bezpieczeństwa ustawione na 4,9 bar

Pytanie 15: W opisie kocioł ma pracować w układzie równoległym z istniejącym kotłem. Czy przedmiotem zamówienia jest automatyka kaskadowa?

Odpowiedź: Praca w układzie równoległym z istniejącym kotłem

Pytanie 16: W jaki sposób Zamawiający przewidział demontaż i wyniesienie istniejącego kotła oraz wniesienie nowego urządzenia do kotłowni?

Odpowiedź: Przez luk montażowy w ścianie wykonany przez Wykonawcę.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA


mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy



