

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.68.D.2020

Sochaczew, dnia 11.12.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ ,nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.68.D.2020, dotyczącej przetargu nieograniczonego na **ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 64,48 kWp NA GRUNCIE ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie** odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy ma być wykonana jedna instalacja o łącznej mocy 64,48 kWp? – przyłączona do jednego licznika, czy też 2 mniejsze instalacje przyłączone do 2 oddzielnych liczników?

Odpowiedź: Mają być wykonane 2 instalacje przyłączone do dwóch oddzielnych liczników i w tym zakresie zamawiający modyfikuje zapis SIWZ:

1. Ok 50 kWp – nie może przekroczyć 50kWp
2. Ok 15 kWp.

Pytanie 2: Czy zatem projektowana instalacja może być podzielona na 2 instalacje – tak by zmieścić się w wymogach dotyczących mikro instalacji?

Odpowiedź: TAK, odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 3: jeśli ma być wykonana jedna instalacja, prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych wydanych przez PGE?

Odpowiedź: Mają być wykonane 2 instalacje, odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 4: Czy termin końcowy wykonania zadania jest liczony od dnia zakończenia robót, czy możliwości przyłączenia instalacji przez PGE i wymiany licznika ?

Odpowiedź: Termin końcowy – możliwość włączenia instalacji przez PGE.

Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie, że punktowany termin realizacji inwestycji oznacza wykonanie robót budowlanych tj. wybudowanie instalacji fotowoltaicznej. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Na wydanie takiej decyzji urząd ma 180 dni od momentu złożenia wniosku, w związku z tym wliczenie w ten czas uzyskania decyzji byłoby niewykonalne. Poza tym w zakresie jest też uzyskanie warunków przyłączenia.

Odpowiedź: Termin końcowy – możliwość włączenia instalacji przez PGE . Mają być wykonane 2 instalacje przyłączone do dwóch oddzielnych liczników:

1. Ok 50 kWp – nie może przekroczyć 50kWp
2. Ok 15 kWp.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość wpłaty zaliczki po podpisaniu umowy oraz zmieni termin płatności na 14 dni?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7: Jak dokładnie ma wymagania Zamawiający co do czyszczenia paneli?


Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o wyższej mocy, co oznacza także niewielką zmianę mocy?

Odpowiedź: W przypadku instalacji około 50 kWp – moc nie może przekroczyć 50kWp, w przypadku instalacji około 15 kWp – moc może być nieznacznie wyższa.

Pytanie 9: Proszę o zmianę terminu realizacji, ponieważ wykonanie realizacji w ciągu 4 tyg. nie jest możliwe w związku, iż instalacja powyżej 50kWp wymaga pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę Urząd ma do 30dni. Do tego jest to instalacja na gruncie, gdzie Zamawiający nie ma badania gruntu i nie wiadomo czy będzie możliwość montażu bez głębszej ingerencji w grunt co może wydłużyć termin realizacji. Proszę o zmianę terminu realizacji zamówienia do 120 dni od podpisania umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR

Robert Skowronek

